



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE

"audere in ardore"

CAP 34144 – Via B. D'Alviano 15/1
tel. 040.3789.911

Ufficio Prevenzione Incendi

tel. 040.3789.915

PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it

- A Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Trieste
Ordine dei Chimici della Provincia di Trieste
Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Trieste
Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Trieste
Ordine dei Periti Industriali e dei P.I.L. della Provincia di Trieste
Collegio degli Agrotecnici e degli A.L. della Provincia di Trieste
Collegio dei Periti Agrari e dei P.A.L. della Provincia di Trieste
- p.c. Regione Autonoma F.V.G.
Comuni della Provincia di Trieste
EDR di Trieste (edr.trieste@certregione.fvg.it)
A.I.A.C. sede provinciale di Trieste
ANACI sede provinciale di Trieste
A.T.E.R. Trieste

Oggetto: Edifici di tipo "b" ai sensi del D.M. n. 246/1987 esistenti – caratteristiche idrauliche dell'impianto idrico antincendio.

Comunicazione

Si comunica che questo Comando ha inoltrato un quesito, che per completezza si allega in copia, al Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi per la Regione Friuli-Venezia Giulia, in merito alle caratteristiche idrauliche minime richieste per gli impianti antincendi, ad idranti e/o naspi, degli edifici classificati tipo "b", ai sensi del D.M. n. 246/1987, esistenti all'entrata in vigore del citato decreto.

In tale quesito, lo scrivente Comando, ha espresso il parere che ove non fossero più garantite le prestazioni idrauliche previste dal D.M. n. 246/1987, non sia necessario realizzare opere specifiche (es.: sostituzione con impianto naspi, installazione di un impianto di sovrappressione, ...), ma sarebbe sufficiente richiedere la sola manutenzione periodica dell'impianto esistente e, ove non fosse già presente al piede di ogni colonna montante, l'installazione di un idoneo attacco di mandata per autopompa e l'apposizione sulle cassette degli idranti o naspi di cartellonistica indicante che l'impianto è ad uso esclusivo del personale VV.F.

Il Comitato Tecnico regionale (CTR), nella seduta del 15 febbraio 2023, **ha concordato con il parere espresso da questo Comando.**

Pertanto, per tali edifici (*classificati tipo "b"*), esistenti all'entrata in vigore del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, per i quali sia stato già rilasciato il C.P.I. (*ante D.P.R. 151/2011*) o sia stata presentata la S.C.I.A. (*ex D.P.R. 151/2011*), ove la prova di pressione dell'impianto effettuata ai fini della presentazione del rinnovo abbia dato esito negativo, potrà essere presentata comunque l'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendi (A.R.P.C.A.) allegando all'istanza la seguente documentazione:

- Mod. PIN 3-2023 Rinnovo periodico;



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRIESTE

- Mod. PIN 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo, con allegato il risultato della prova idraulica dell'impianto, a firma di tecnico abilitato, e l'evidenza delle verifiche periodiche effettuate;
- asseverazione, redatta da professionista antincendio, riportante i lavori eseguiti (installazione di un idoneo attacco di mandata per autopompa al piede di ogni montante, apposizione sulle cassette degli idranti, o dei naspi, di cartellonistica indicante che l'impianto è ad uso esclusivo del personale VV.F. (può essere utilizzato il mod. PIN 2.1));
- dichiarazione di conformità ex D.M. n. 37/2008, o il Mod. PIN 2.4-2018 – Dich. Imp., nel caso della realizzazione dell'attacco di mandata per autopompa al piede di ogni montante.

p. il Comandante Provinciale
(Ing. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA)
Il Responsabile dell'Ufficio P.I.
D.V.D. Ing. Stefano CAMPAJOLA
(Documento firmato digitalmente ai sensi di Legge)